


ŘEZ A-A

www.asio.cz	
Typ šachty	AK-VODO 120/90/150 S2
Šířka šachty (cm)	90
Délka šachty (cm)	120
Přepravní hmotnost šachty (kg)	150 kg

www.asio.cz

HDPE 40 x 3,7 mm

SPOJKA ISIFLO T 110 DN 32

K 83 DN 32

REDUKCE 32/20

UKLIDŇOVACÍ KUS

VODOMĚR DN 20 ( $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ )

UKLIDŇOVACÍ KUS

REDUKCE 20/32

K 125 DN 32 S ODVODNĚNÍM

ZPĚTNÝ VENTIL V3030 DN 32

VYPOUŠŤEČÍ VENT. DN 15

SPOJKA ISIFLO T 110 DN 32

HDPE 40 x 3,7 mm

- 1) VODOMĚRNÁ ŠACHTA AK – VODO 120/90/150 ODPOVÍDÁ TYPOVÝM PODKLADŮM PRO ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY O VNITŘNÍCH PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 900 X 1200 MM.
- 2) DNO JE VYSPÁDOVANÉ.
- 3) STANDARDNĚ JSOU STĚNY ŠACHTY OSAZENY PROSTUPKAMI PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ VIZ DETAILS PROSTUPU.
- 4) OSA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY JE 300 MM NAD ZÁKLADOVOU DESKOU A 250 MM OD PODÉLNÉ OSY ŠACHTY.
- 5) SAMOZŘEJMÉ JE LIBOVOLNÉ UMÍSTĚNÍ I TYP PROSTUPŮ DLE DOHODY SE ZÁKAZNÍKEM.
- 6) TYP AK–VODO S2 JE URČENÝ K INSTALACI POD ÚROVEŇ TERÉNU BEZ DALŠÍHO ZAJIŠTĚNÍ ŠACHTY (TZV. SAMONOSNÉ PŘÍPOJENÍ) POJEZDOVÁ (NAHODILÉ ZATÍŽENÍ MAX. 5 KN/M<sup>2</sup>).
- 7) TECHNICKÉ INFORMACE : FIRMA ASIO, spol.s r.o., POB 56, Tuřanka 1, 627 00 Brno

TEL.: 548 428 101 , INTERNET : [www.asio.cz](http://www.asio.cz)

$$\pm 0,00 = 184,65 \text{ m.n.m. (B.p.v.)}$$

STUPEŇ:	DUR / DSP	
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Alice Mudráková	
VYPRACOVAL:	Ing. Alice Mudráková	
STAVEBNÍK:	Obec Šardice, Šardice 601, 696 13	
MÍSTO STAVBY:	p.č. 1782/1, 1666/1, 1664/5, 1663, 1662, 1661, 1660, 1665, 1584/1, 1658/27, 1658/28, 1658/50, 1658/57, 1658/58, 1664/5, 1594/1, 1594/21, 8925 k.ú. Šardice [762059]	
<b>VINAŘSKÁ ULÍČKA ŠARDICE - SO 08</b> <b>SO 08 - SOC. ZÁZEMÍ VEŘEJNÉHO TÁBOŘIŠTĚ (WC+SPRCHY)</b> <b>D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>		Č.PARÉ:
VÝKRES: D.1.4.6	<b>VODOMĚRNÁ ŠACHTA,</b> <b>VODOMĚRNÁ SESTAVA</b>	DATUM: 04/2018
FORMÁT: 2x A4		MĚŘÍTKO: